

Leistungserklärung

DoP/BEK/008

(1) Produkt	BEK
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	
(2) Verwendungszweck	Brandschutzklappe
(3) Hersteller	Strulik GmbH Neesbacher Str. 15 65597 Hünfelden, Deutschland
(5) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
(6) Harmonisierte Norm	EN 15650:2010
Notifizierte Stelle(n)	Die notifizierte Stelle 1488, ITB Warschau, hat die Erstinspektion der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 der Bauproduktenverordnung durchgeführt und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ausgestellt: 1488-CPR-0308/W
(7) Erklärte Leistungen für BEK gemäß EN 15650:2010	EI 90 (ve ho i↔o) S; EI 120 (ve ho i↔o) S

Wesentliche Merkmale (maximale Baugröße [mm] Ø 200)

Leistungsklasse

Nennbedingung der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit	erfüllt
Ansprechverzögerung/ Ansprechzeitdauer	erfüllt
Betriebssicherheit	50 Zyklen
Raumabschluss E	erfüllt
Wärmedämmung I	erfüllt
Rauchdichtheit S (EIS)	erfüllt
Mechanische Formstabilität (unter E)	erfüllt
Querschnittserhalt (unter E)	erfüllt
Mechanische Stabilität	erfüllt
Dauerhaftigkeit	erfüllt

Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15
65597 Hünfelden

contact@strulik.com
www.strulik.com

Commerzbank Limburg	Kto.-Nr.: 3 751 542	BLZ: 511 400 29	IBAN: DE20 5114 0029 0375 1542 00	BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank Limburg	Kto.-Nr.: 4 970 703	BLZ: 511 700 10	IBAN: DE79 5117 0010 0497 0703 00	BIC: DEUTDEFFXXX
Kreissparkasse Limburg	Kto.-Nr.: 86 001 682	BLZ: 511 500 18	IBAN: DE89 5115 0018 0086 0016 82	BIC: HELADEF1LIM
National-Bank Oberhausen	Kto.-Nr.: 719 331	BLZ: 360 200 30	IBAN: DE25 3602 0030 0000 7193 31	BIC: NBAGDE3EXXX

Geschäftsführer: Jürgen Eidmann, Stephan Eidmann | Registergericht: Amtsgericht Limburg HRB 773
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Limburg | USt-Id-Nr.: DE 113881179 | Steuernummer: 02024550728

Wesentliche Merkmale

	Leistungsklasse
Einbau in Massivwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$, Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 120S
Einbau vor der Wand, Dicke $\geq 100\text{mm}$, Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 120S
Einbau in Massivdecke, Dicke $\geq 100\text{mm}$, Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 120S
Einbau auf der Decke, Dicke $\geq 100\text{mm}$, Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 120S
Einbau unter der Decke, Dicke $\geq 100\text{mm}$, Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 120S
Einbau in Leichte Trennwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$	EI 90S
Einbau in einseitige beplankte Schachtwand, Dicke $\geq 40\text{mm}$	EI 90S

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hünfelden, 17. Mai 2018


Stephan Eidmann
Geschäftsführer

Zum Erreichen der erklärten Leistung dieser Brandschutzklappe sind die Einbauvorgaben des Herstellers zu beachten.

Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15
65597 Hünfelden

contact@strulik.com
www.strulik.com

Commerzbank Limburg	Kto.-Nr.: 3 751 542	BLZ: 511 400 29	IBAN: DE20 5114 0029 0375 1542 00	BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank Limburg	Kto.-Nr.: 4 970 703	BLZ: 511 700 10	IBAN: DE79 5117 0010 0497 0703 00	BIC: DEUTDEFFXXX
Kreissparkasse Limburg	Kto.-Nr.: 86 001 682	BLZ: 511 500 18	IBAN: DE89 5115 0018 0086 0016 82	BIC: HELADEF1LIM
National-Bank Oberhausen	Kto.-Nr.: 719 331	BLZ: 360 200 30	IBAN: DE25 3602 0030 0000 7193 31	BIC: NBAGDE3EXXX

Geschäftsführer: Jürgen Eidmann, Stephan Eidmann | Registergericht: Amtsgericht Limburg HRB 773
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Limburg | USt-Id-Nr.: DE 113881179 | Steuernummer: 02024550728