

## Leistungserklärung

DoP/BCF2/006

<b>(1) Produkt</b>	BCF-2
<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	
<b>(2) Verwendungszweck</b>	Brandschutzklappe
<b>(3) Hersteller</b>	Strulik GmbH Neesbacher Str. 15 65597 Hünfelden, Deutschland
<b>(5) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 1
<b>(6) Harmonisierte Norm</b>	EN 15650:2010
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	Die notifizierte Stelle 0761, MPA Braunschweig, hat die Erstinspektion der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 der Bauproduktenverordnung durchgeführt und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ausgestellt:  0761-CPR-1004
<b>(7) Erklärte Leistungen gemäß EN 15650:2010</b>	<b>EI 120 (ve ho o→i) S</b>

## Wesentliche Merkmale (maximale Baugröße [mm] Ø 200)

	Leistungsklasse
Nennbedingung der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit	erfüllt
Ansprechverzögerung/ Ansprechzeitdauer	erfüllt
Betriebssicherheit	50 Zyklen
Raumabschluss E	erfüllt
Wärmedämmung I	erfüllt
Rauchdichtheit S (EIS)	erfüllt
Mechanische Formstabilität (unter E)	erfüllt
Querschnittserhalt (unter E)	erfüllt
Mechanische Stabilität	erfüllt
Dauerhaftigkeit	NPD

### Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15  
65597 Hünfelden

contact@strulik.com  
www.strulik.com

Commerzbank Limburg Kto.-Nr.: 3 751 542 BLZ: 511 400 29 IBAN: DE20 5114 0029 0375 1542 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank Limburg Kto.-Nr.: 4 970 703 BLZ: 511 700 10 IBAN: DE79 5117 0010 0497 0703 00 BIC: DEUTDEFFXXX

Kreissparkasse Limburg Kto.-Nr.: 86 001 682 BLZ: 511 500 18 IBAN: DE89 5115 0018 0086 0016 82 BIC: HELADEFILIM

National-Bank Oberhausen Kto.-Nr.: 719 331 BLZ: 360 200 30 IBAN: DE25 3602 0030 0000 7193 31 BIC: NBAGDE3EXXX

Geschäftsführer: Jürgen Eidmann, Stephan Eidmann | Registergericht: Amtsgericht Limburg HRB 773

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Limburg | USt-Id-Nr.: DE 113881179 | Steuernummer: 02024550728

---

## Wesentliche Merkmale

	Leistungsklasse
Einbau in Massivwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$ , Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 120S
Einbau in Massivdecke, Dicke $\geq 100\text{mm}$ , Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 120S
Einbau in Leichte Trennwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$	EI 120S

---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hünfelden, 15. Juni 2021



Stephan Eidmann  
Geschäftsführer

Zum Erreichen der erklärten Leistung dieser Brandschutzklappe sind die Einbauvorgaben des Herstellers zu beachten.

## Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15  
65597 Hünfelden

contact@strulik.com  
www.strulik.com

Commerzbank Limburg Kto.-Nr.: 3 751 542 BLZ: 511 400 29 IBAN: DE20 5114 0029 0375 1542 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank Limburg Kto.-Nr.: 4 970 703 BLZ: 511 700 10 IBAN: DE79 5117 0010 0497 0703 00 BIC: DEUTDEFFXXX

Kreissparkasse Limburg Kto.-Nr.: 86 001 682 BLZ: 511 500 18 IBAN: DE89 5115 0018 0086 0016 82 BIC: HELADEFILIM

National-Bank Oberhausen Kto.-Nr.: 719 331 BLZ: 360 200 30 IBAN: DE25 3602 0030 0000 7193 31 BIC: NBAGDE3EXXX

Geschäftsführer: Jürgen Eidmann, Stephan Eidmann | Registergericht: Amtsgericht Limburg HRB 773  
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Limburg | USt-Id-Nr.: DE 113881179 | Steuernummer: 02024550728