

## Leistungserklärung

DoP/RKU/010

<b>(1) Produkt</b> Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	RKU
<b>(2) Verwendungszweck</b>	Entrauchungsklappe für Mehrfachabschnitte
<b>(3) Hersteller</b>	Strulik GmbH Neesbacher Str. 15 65597 Hünfelden, Deutschland
<b>(5) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 1
<b>(6) Harmonisierte Norm Notifizierte Stelle(n)</b>	EN 12101-8:2011  Die notifizierte Stelle 0761, MPA Braunschweig, hat die Erstinspektion der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 der Bauproduktenverordnung durchgeführt und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ausgestellt:  0761-CPR-0410
<b>(7) Erklärte Leistungen gemäß EN 12101-8:2011</b>	EI 90 (vedw, how i↔o) S 1000 C10000 HOT400/30 MA multi

## Wesentliche Merkmale (maximale Baugröße [mm] B 1500 x H 800)

### Leistungsklasse

Nennbedingung der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit	erfüllt
Ansprechverzögerung/ Ansprechzeitdauer	erfüllt
Betriebssicherheit	erfüllt
Raumabschluss E	erfüllt
Wärmedämmung I	erfüllt
Rauchdichtheit S (EIS)	erfüllt
Mechanische Formstabilität (unter E)	erfüllt
Querschnittserhalt (unter E)	erfüllt
Mechanische Stabilität	erfüllt
Dauerhaftigkeit	erfüllt
Dichtigkeit	erfüllt

### Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15  
65597 Hünfelden  
contact@strulik.com  
www.strulik.com

---

**Wesentliche Merkmale**

	<b>Leistungsklasse</b>
Auslösung MA	erfüllt
Einbau in Massivwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$ , Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	erfüllt
Einbau in/auf Massivdecke, Dicke $\geq 150\text{mm}$ , Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	erfüllt
Einbau in Leichte Trennwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$	erfüllt
Einbau in und an horizontalen Leitungen nach EN 1366-8	erfüllt
Einbau mit horizontalen Leitungen nach EN 1366-9	erfüllt
Einbau mit vertikalen Leitungen nach EN 1366-9	erfüllt
Einbau mit horizontalen Leitungen nach EN 1366-1	erfüllt
Einbau mit vertikalen Leitungen nach EN 1366-1	erfüllt

---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hünfelden, 19. August 2022



Stephan Eidmann  
Geschäftsführer

Zum Erreichen der erklärten Leistung dieser Entrauchungsklappe sind die Einbauvorgaben des Herstellers zu beachten.