
Leistungserklärung

DoP/RKE2/003

(1) Produkt Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	RKE-2
(2) Verwendungszweck	Entrauchungsklappe für Einzelabschnitte
(3) Hersteller	Strulik GmbH Neesbacher Str. 15 65597 Hünfelden, Deutschland
(5) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbständigkeit	System 1
(6) Harmonisierte Norm Notifizierte Stelle(n)	EN 12101-8:2011 Die notifizierte Stelle 0761, MPA Braunschweig, hat die Erstinspektion der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 der Bauproduktenverordnung durchgeführt und das Zertifikat der Leistungsbständigkeit ausgestellt: 0761-CPR-0406
(7) Erklärte Leistungen für RKE-2 gemäß EN 12101-8:2011	E600 120 (ved, hod i↔o) S 1500 C10000 MA single

Wesentliche Merkmale (maximale Baugröße [mm] B 1000 x H 1000)

	Leistungsklasse
Nennbedingung der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit	erfüllt
Ansprechverzögerung/ Ansprechzeitdauer	erfüllt
Betriebssicherheit	erfüllt
Raumabschluss E	erfüllt
Rauchdichtheit S (ES)	erfüllt
Mechanische Formstabilität (unter E)	erfüllt
Querschnittserhalt (unter E)	erfüllt
Mechanische Stabilität	erfüllt
Dauerhaftigkeit	erfüllt
Dichtigkeit	erfüllt

Wesentliche Merkmale

	Leistungsklasse
Auslösung MA	erfüllt
Einbau mit horizontalen Leitungen nach EN 1366-9	erfüllt
Einbau mit vertikalen Leitungen nach EN 1366-9	erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hünfelden, 13. Januar 2017



Stephan Eidmann
Geschäftsführer

Zum Erreichen der erklärten Leistung dieser Entrauchungsklappe sind die Einbauvorgaben des Herstellers zu beachten.