

## Leistungserklärung

DoP/BK/002

<b>(1) Produkt</b>	BK
<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	
<b>(2) Verwendungszweck</b>	Brandschutzklappe
<b>(3) Hersteller</b>	Strulik GmbH Neesbacher Str. 15 65597 Hünfelden, Deutschland
<b>(5) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 1
<b>(6) Harmonisierte Norm</b>	EN 15650:2010
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	Die notifizierte Stelle 0761, MPA Braunschweig, hat die Erstinspektion der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 der Bauproduktenverordnung durchgeführt und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ausgestellt:  0761-CPR-0985
<b>(7) Erklärte Leistungen gemäß EN 15650:2010</b>	<b>EI 90 (ve i↔o) S</b>

## Wesentliche Merkmale (maximale Baugröße [mm] B 1500 x H 800)

### Leistungsklasse

Nennbedingung der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit	erfüllt
Ansprechverzögerung/ Ansprechzeitdauer	erfüllt
Betriebssicherheit	50 Zyklen
Raumabschluss E	erfüllt
Wärmedämmung I	erfüllt
Rauchdichtheit S (EIS)	erfüllt
Mechanische Formstabilität (unter E)	erfüllt
Querschnittserhalt (unter E)	erfüllt
Mechanische Stabilität	erfüllt
Dauerhaftigkeit	10.000 Zyklen

### Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15  
 65597 Hünfelden

contact@strulik.com  
 www.strulik.com

Commerzbank Limburg	Kto.-Nr.: 3 751 542	BLZ: 511 400 29	IBAN: DE20 5114 0029 0375 1542 00	BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank Limburg	Kto.-Nr.: 4 970 703	BLZ: 511 700 10	IBAN: DE79 5117 0010 0497 0703 00	BIC: DEUTDEFFXXX
Kreissparkasse Limburg	Kto.-Nr.: 86 001 682	BLZ: 511 500 18	IBAN: DE89 5115 0018 0086 0016 82	BIC: HELADEFILIM
National-Bank Oberhausen	Kto.-Nr.: 719 331	BLZ: 360 200 30	IBAN: DE25 3602 0030 0000 7193 31	BIC: NBAGDE3EXXX

Geschäftsführer: Jürgen Eidmann, Stephan Eidmann | Registergericht: Amtsgericht Limburg HRB 773  
 Erfüllungsort und Gerichtsstand: Limburg | USt-Id-Nr.: DE 113881179 | Steuernummer: 02024550728

---

**Wesentliche Merkmale**

	<b>Leistungsklasse</b>
Einbau in Massivwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$ , Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 90S
Einbau in Mauerwerk, Dicke $\geq 100\text{mm}$ , Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 90S
Einbau in Leichte Trennwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$	EI 90S

---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hünfelden, 15. März 2021



Stephan Eidmann  
Geschäftsführer

Zum Erreichen der erklärten Leistung dieser Brandschutzklappe sind die Einbauvorgaben des Herstellers zu beachten.

**Strulik GmbH**

Neesbacher Strasse 15  
65597 Hünfelden

contact@strulik.com  
www.strulik.com

Commerzbank Limburg	Kto.-Nr.: 3 751 542	BLZ: 511 400 29	IBAN: DE20 5114 0029 0375 1542 00	BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank Limburg	Kto.-Nr.: 4 970 703	BLZ: 511 700 10	IBAN: DE79 5117 0010 0497 0703 00	BIC: DEUTDEFFXXX
Kreissparkasse Limburg	Kto.-Nr.: 86 001 682	BLZ: 511 500 18	IBAN: DE89 5115 0018 0086 0016 82	BIC: HELADEFILIM
National-Bank Oberhausen	Kto.-Nr.: 719 331	BLZ: 360 200 30	IBAN: DE25 3602 0030 0000 7193 31	BIC: NBAGDE3EXXX

Geschäftsführer: Jürgen Eidmann, Stephan Eidmann | Registergericht: Amtsgericht Limburg HRB 773  
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Limburg | USt-Id-Nr.: DE 113881179 | Steuernummer: 02024550728