

Leistungserklärung

DoP/RKI/004

(1) Produkt	RKI
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	
(2) Verwendungszweck	Entrauchungsklappe für Mehrfachabschnitte
(3) Hersteller	Strulik GmbH Neesbacher Str. 15 65597 Hünfelden, Deutschland
(5) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
(6) Harmonisierte Norm	EN 12101-8:2011
Notifizierte Stelle(n)	Die notifizierte Stelle 0761, MPA Braunschweig, hat die Erstinspektion der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 der Bauproduktenverordnung durchgeführt und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ausgestellt: 0761-CPR-0575
(7) Erklärte Leistungen gemäß EN 12101-8:2011	EI 90 (vedw, hod i↔o) S 1000 C10000 HOT400/30 MA multi

Wesentliche Merkmale (maximale Baugröße [mm] B 1000 x H 1000)

Leistungsklasse

Nennbedingung der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit	erfüllt
Ansprechverzögerung/ Ansprechzeitdauer	erfüllt
Betriebssicherheit	erfüllt
Raumabschluss E	erfüllt
Wärmedämmung I	erfüllt
Rauchdichtheit S (EIS)	erfüllt
Mechanische Formstabilität (unter E)	erfüllt
Querschnittserhalt (unter E)	erfüllt
Mechanische Stabilität	erfüllt
Dauerhaftigkeit	erfüllt
Dichtigkeit	erfüllt

Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15
65597 Hünfelden

contact@strulik.com
www.strulik.com

Commerzbank Limburg	Kto.-Nr.: 3 751 542	BLZ: 511 400 29	IBAN: DE20 5114 0029 0375 1542 00	BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank Limburg	Kto.-Nr.: 4 970 703	BLZ: 511 700 10	IBAN: DE79 5117 0010 0497 0703 00	BIC: DEUTDEFFXXX
Kreissparkasse Limburg	Kto.-Nr.: 86 001 682	BLZ: 511 500 18	IBAN: DE89 5115 0018 0086 0016 82	BIC: HELADEFILIM
National-Bank Oberhausen	Kto.-Nr.: 719 331	BLZ: 360 200 30	IBAN: DE25 3602 0030 0000 7193 31	BIC: NBAGDE3EXXX

Geschäftsführer: Jürgen Eidmann, Stephan Eidmann | Registergericht: Amtsgericht Limburg HRB 773
 Erfüllungsort und Gerichtsstand: Limburg | USt-Id-Nr.: DE 113881179 | Steuernummer: 02024550728

Wesentliche Merkmale

	Leistungsklasse
Auslösung MA	erfüllt
Einbau in Massivwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$, Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	erfüllt
Einbau in Leichte Trennwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$	erfüllt
Einbau in und an horizontalen Leitungen nach EN 1366-8	erfüllt
Einbau in und an vertikalen Leitungen nach EN 1366-8	erfüllt
Einbau mit horizontalen Leitungen nach EN 1366-9	erfüllt
Einbau mit vertikalen Leitungen nach EN 1366-9	erfüllt
Einbau mit horizontalen Leitungen nach EN 1366-1	erfüllt
Einbau mit vertikalen Leitungen nach EN 1366-1	erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hünfelden, 19. August 2022



Stephan Eidmann
Geschäftsführer

Zum Erreichen der erklärten Leistung dieser Entrauchungsklappe sind die Einbauvorgaben des Herstellers zu beachten.

Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15
65597 Hünfelden

contact@strulik.com
www.strulik.com

Commerzbank Limburg Kto.-Nr.: 3 751 542 BLZ: 511 400 29 IBAN: DE20 5114 0029 0375 1542 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank Limburg Kto.-Nr.: 4 970 703 BLZ: 511 700 10 IBAN: DE79 5117 0010 0497 0703 00 BIC: DEUTDEFFXXX

Kreissparkasse Limburg Kto.-Nr.: 86 001 682 BLZ: 511 500 18 IBAN: DE89 5115 0018 0086 0016 82 BIC: HELADEFILIM

National-Bank Oberhausen Kto.-Nr.: 719 331 BLZ: 360 200 30 IBAN: DE25 3602 0030 0000 7193 31 BIC: NBAGDE3EXXX

Geschäftsführer: Jürgen Eidmann, Stephan Eidmann | Registergericht: Amtsgericht Limburg HRB 773

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Limburg | USt-Id-Nr.: DE 113881179 | Steuernummer: 02024550728